

ZONA CONDOMINIALE CALDAIA:

Progetto di massima, fattibilità impianto tecnologico rilievo gas automatico

Relazione tecnico costruttiva condivisa con Rsp
Pratica di consenso del progetto vs VVF di MILANO
Fascicoli tecnici (prezzo cad.)

Progetto esecutivo impianto tecnologico rilievo gas automatico

progetto
rispondenza
assistenza al collaudo per documento di consegna

Progetto esecutivo impianto elettrico

progetto
rispondenza
assistenza al collaudo per documento di consegna

Progetto di massima, fattibilità impianto tecnologico rilievo fumi automatico e manuale

Relazione tecnico costruttiva condivisa con Rsp
Pratica di consenso del progetto vs VVF di MILANO
Fascicoli tecnici (prezzo cad.)

Progetto esecutivo impianto tecnologico rilievo fumi automatico e manuale

progetto
assistenza al collaudo per documento di consegna

ZONA PORTINERIA, SEMINTERRATO (locale quadro elettrico):

Progetto esecutivo impianto elettrico

progetto
rispondenza
assistenza al collaudo per documento di consegna

Progetto di massima, fattibilità impianto tecnologico rilievo fumi automatico e manuale

Relazione tecnico costruttiva condivisa con Rsp
Pratica di consenso del progetto vs VVF di MILANO
Fascicoli tecnici (prezzo cad.)

Progetto esecutivo impianto tecnologico rilievo fumi automatico e manuale

progetto
assistenza al collaudo per documento di consegna

INTERO EDIFICIO:

Progetto di massima, fattibilità impianto tecnologico EVAC

Relazione tecnico costruttiva condivisa con Rsp
Pratica di consenso del progetto vs VVF di MILANO
Fascicoli tecnici (prezzo cad.)

Progetto esecutivo impianto tecnologico EVAC

progetto
assistenza al collaudo per documento di consegna

Analisi del rischio scariche atmosferiche

analisi del rischio
certificato edificio protetto

Denunce INAIL

Denuncia impianto elettrico di protezione (portineria, seminterrato e locale caldaia)
Attribuzione delega CIVA, consulente per le attrezzature
Comunicazione dichiarazione di RISPONDERENZA
Pratica di denuncia

Dichiarazione di attribuzione dell'organo di controllo impianto elettrico di protezione

Comunicazione organo di controllo

2 OFFERTA COMMERCIALE INSTALLATORE POSA IN OPERA

Quadro generale - seminterrato/deposito

lampada di emergenza

impieato di rilevazione fumo manuale automatico

segnalazione di "presenza quadri elettrici, NON USARE ACQUA"

cavo di collegamento con evidenti segni di cedimento dell'isolante causa "roditore" e coperto/protetto c
conduttore (passarelle metalliche) non collegate a PE

quadro generale non identificato/sigliato

Locale caldaia

impiantistica di rilevazione fumo da adeguare

Locali portineria

impianto di rilevazione fumo manuale automatico

impianto EVAC

Parete di ingresso condominiale

pulsante di emergenza

con lamiera (materiale conduttore) >> NON GARANTITA LA PROTEZIONE DA CONTATTI DIRETTI